



Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego



Product Service

Deklaracja zgodności

Nr E8A 003649 0008 Wersja 01

Posiadacz certyfikatu:	Zhejiang CHINT Instrument & Meter Co., Ltd. Wenzhou Bridge Industrial Zone 325603 Yueqing CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Nazwa produktu:	Mierniki mocy (Smart Power Sensor)
Model(e):	DTSU666-H, DTSU666-H 250A/50mA
Opis produktu"	Napięcie znamionowe: 3*230/400 V Prąd znamionowy: 100 A/40 mA (dla DTSU666-H) 250 A/50 mA (dla DTSU666-H 250A/50mA) Klasa ochrony: II.
Testowany zgodnie z:	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-1:2013

Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona dobrowolnie zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Potwierdza, że wymienione wyposażenie spełnia wszystkie zasadnicze dyrektywy i jest oparta na specyfikacjach technicznych dostępnych w momencie wydania. Dotyczy tylko szczególnej próbki dostarczonej do badań i certyfikacji. Patrz również uwagi na odwrocie.

Sprawozdanie z badań nr: 64713180045802

Data, 2019-05-10

(Tony Liu) *[nieczytelny podpis]*

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu w języku angielskim.

Jan Przemysław Kubik, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/5/16.

Numer w repertorium: 1567/2020

Bielsko-Biała, 16.12.2020 r.