

# CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: EMITER Sp.z o.o.  
ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice

Nazwa i adres producenta: EMITER Sp.z o.o.  
ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice

Miejsce produkcji: EMITER Sp.z o.o.  
ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, z zaciskami bezgwintowymi, ze stykiem ochronnym, bez blokad oraz z blokadą i kluczem typu E/BGN i E/BGNBZ. Gniazda wtyczkowe modułowe, stałe z zaciskami gwintowymi, ze stykiem ochronnym, bez blokady oraz z blokadą i kluczem typu E/GM i E/GMBZ wraz z zestawem montażowym do gniazd E/ZM-GNM (łącznik + mostek) 250V, 16A, IP20

**Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**  
**PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016**  
**(IDT IEC 60884-1:2002/AMD1:2006/AMD2:2013),**  
**PN-IEC 60884-2-2:2012 (IDT IEC 60884-2-2:2006)**

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2019/259/1-2 z dnia 30.09.2019 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 49/2023 z dnia 27.04.2023 r.

**Prawo do oznaczania** dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

**Numer certyfikatu: 67/2023/Z**

Data wydania certyfikatu: 15.05.2023 r.  
Certyfikat ważny do: 14.05.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

**Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"**  
**im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.**

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,  
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,  
e-mail: biuro@zetom.eu